



**TEHNISKIE NOTEIKUMI
PROJEKTĒŠANAI**

2016.gada 13.jūnijs
05-03/37

PASŪTĪTĀJS: Ventspils brīvostas pārvalde
OBJEKTS: Ražošanas ēkas Ganību ielā 103, Ventspilī būvniecība

Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt

1. Ūdensvads

- 1.1. Projekta teritorijā izbūvēt ūdensvadu. Ūdensvadu izbūvēt no PE materiāla caurulēm, ūdensvada diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus.
- 1.2. Projektējamo ūdensvadu pieslēgt pie perspektīvā ūdensvada atzara D110, plastmasa, Ganību ielā.
- 1.3. Nepieciešamības gadījumā ārējās ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai, projekta teritorijā izbūvēt ugunsdzēsības hidrantu.
- 1.4. Ja nepieciešams papildus ūdensvada pieslēgums, veikt jaunu pieslēguma vietas izbūvi pie Ganību ielā esošā maģistrālā ūdensvada, D160, plastmasa.

2. Sadzīves kanalizācija

- 2.1. Projekta teritorijā izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus no PP materiāla caurulēm. Cauruļvadu diametrus noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus. Nepieciešamās vietās izbūvēt plastmasas skatakas.
- 2.2. Projektējamo sadzīves kanalizācijas sistēmu pieslēgt pie perspektīvā sadzīves kanalizācijas atzara D160, plastmasa, Ganību ielā.
- 2.3. Ja nepieciešams papildus sadzīves kanalizācijas pieslēgums, veikt jaunu pieslēguma vietas izbūvi pie Ganību ielā esošā maģistrālā sadzīves kanalizācijas tīkla, D200, plastmasa.
- 2.4. Novadītie notekūdeņi nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamās piesārņojuma koncentrācijas, kādas nosaka PSIA "ŪDEKA" pieņemtais lēmums Nr.27 2008. gada 10. decembrī (pielikums Nr.1).
- 2.5. Nepieciešamības gadījumā uzstādīt lokālās notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas ar paraugu ņemšanas vietu.
- 2.6. Sadzīves kanalizācijas tīklos nav atļauts novadīt lietuss ūdeņus un virszemes ūdeņus

1 (1)



Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ventspils.lv
Mājas lapa: www.udeka.lv

S A N E M T S
Ventspils brīvostas pārvaldē
Datums: 13. 07. 2016
Indekss: A/DP- 8/951

3. Papildus nosacījumi

- 3.1. Būvniecības laikā nodrošināt ūdensvada, sadzīves kanalizācijas pieslēguma aku aizsardzību pret bojājumiem.
- 3.2. Projekta izstrādē ievērot LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 221-15 prasības un Ventspils pilsētas apbūves noteikumus.
- 3.3. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, iepriekš piesakoties pa tel. 63661495
- 3.4. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs:




V. Otomers

G.Bāne
636 07286



Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ventspils.lv
Mājas lapa: www.udeka.lv



Latvijas Republika
PAŠVALDĪBAS SIA «ŪDEKA»
Reģistrācijas Nr.41203000983 no 30.09.2004.

Valdes sēdes
LĒMUMS

10.12.2008.

Ventspilī

Nr.27
(protokols Nr.14, p.1.)

*Par maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
noteikšanu notekūdeņiem pilsētas
kanalizācijas tīklā un atsevišķā tīklā*

Veicot Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbības rezultātu analīzi un izvērtējot pieņemamo notekūdeņu koncentrāciju,

Pašvaldības SIA „Ūdeka“ valde
nolemj:

1. Noteikt maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācijas notekūdeņiem (atbilstoši NAI projektēšanas kritērijiem) kādus drīkst novadīt pilsētas kanalizācijas tīklā un atsevišķā tīklā.

Parametrs	Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, mg/l
Akrilnitrīts	100
Izobutanois	100
N-butanois	10
Metanols	100
Acetons	100
Benzols	50
Etilacetāts	10
monoteliēnglikols	0,4
2-etilheksanols	10
Naftas produkti	6,1
Fenols	0,3
Formaldehīds	0,05
pH	7 līdz 8
T	10-20 °C
KSP	1000
BSP ₅	500
SV	300
P _{kop}	4,9
N _{kop}	40
Tauki	50
SVAV	6
Kamījs (Cd)	0,2
Varš (Cu)	0,5

Niķelis (Ni)	1
Svins (Pb)	0,5
Hroms (Cr)	0,5
Cinks (Zn)	2
Dzīvsudrabs	0,05

2. Atsevišķos gadījumos, slēdzot līgumus ar juridiskām personām, situācija var tikt izvērtēta individuāli un ar Pašvaldības SIA "ŪDEKA" Valdes lēmumu pieļaujamā piesārņojuma koncentrācija notekūdeņos var tikt koriģēta.

3. Ar šo atcelt 2006.gada 9.februāra valdes lēmumu Nr.7

Valdes priekšsēdētājs

I.Svētiņš

Valdes loceklis

A.Šlangens