TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība,m²
101	Vējtvertne	8.3
102	Ieejas vestibils	19.3
103	Gaitenis	11.2
		kopā 38.8
	N 1	
104	Vējtvertne	4.0
105	Gaitenis	37.5
106	Ražošanas telpa	1367
107	Atpūtas telpa	17.5
108	Tualete	2.4
109	Garderobe	15.5
110	Garderobe	27.0
111	Dušas telpa	3.1
112	Dušas telpa	6.3
113	Tualetes un dušas telpa	4.8
	N 2	kopā 1485.1
114	Vējtvertne	4.0
115	Gaitenis	38.9
116	Ražošanas telpa	1967
117	Atpūtas telpa	27.0
118	Tualetes un dušas telpa	4.8
119	Tualete	2.3
120	Garderobe	30.5
121	Garderobe	21.0
122	Dušas telpa	2.5
123	Dušas telpa	6.9
124	Apkopējas telpa	4.3
		kopā 2109.2
125	Elektrosadales telpa	23.9
126	Katla telpa	99.6
		kopā 123.5
		KOPĀ 3756.6

Gaismeklis LED 24W, D=230mm, 2000lm, z/a, IP 44, 4000K, 83 lm/W, TRILUX **Amatris G2 C07 HR LED2000-840 01** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 17W, D=230mm, 1500lm, z/a, IP 44,IK 02 4000K, 88 lm/W, TRILUX **AMATRIS G2 C07 HR LED1400-840 ET 01** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 36W, 1200x88x77mm, 4000lm, v/a, IP 66, IK 04 4000K, 111 lm/W, TRILUX **Olexeon 1200 B 4000-840 ETDD** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 15W, D=180mm H=24mm, 1300lm, z/a, IP 44, IK05 4000K, 87 lm/W, TRILUX **AVIELLA C05 OA 1200-840 ET 01** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 74W, 1475x63x63mm, 10000lm, v/a, IP 20, IK 06, 4000K, TRILUX **E-Line G2 MT LED10000-840 ET** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 32W, 618x618x26mm, 3900lm, z/a, IP 54, IK 02 4000K, 122 lm/W, TRILUX **ArimoS M84 CDP-IP LED4000-840 ET** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 15W, D=310mm, H=109mm, 1500lm, v/a, IP 65, IK 07 4000K, 100 lm/W, TRILUX **7482 G2 LED1400-840 ET** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 17W, D=403mm, H=50mm, 2000lm, v/a, IP 40, IK 02, 4000K, 118 lm/W, TRILUX **PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 53W, 1500x88x77mm, 5700lm, v/a, IP 66, IK 04, 4000K, 108 lm/W, TRILUX **Olexeon 1500 B 6000-840 ET** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 50W, D=649mm, H=15mm, 6000lm, v/a, IP 20, 4000K, 120 lm/W, TRILUX **LATERALOR H1 BLGS 6000-840 ETDD 01** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 32W, 595x595x20mm, 4000lm, z/a, IP 40, IK 02, 4000K, 125 lm/W, TRILUX **ArimoS M73 CDP LED4000-840 ET** vai ekvivalents

Gaismeklis LED 40W, 595x595x20mm, 4200lm, v/a, IP 20, IK 02, 4000K, 105 lm/W, TRILUX **ArimoS ACT M73 CDP LED4000 ETDD** vai ekvivalents

APZĪMĒJUMI

- Apgaismojuma komutācija
- Apgaismojuma Kabeļu līnijas trase
- Slēdzis z/a 2 polu IP20
- Slēdzis z/a pārslēdzis IP20
- Slēdzis z/a 1 polu IP20
- Slēdzis v/a 2 polu IP44, hermētisks
- Slēdzis v/a pārslēdzis IP44,hermētisks
- Slēdzis v/a 1 polu IP44,hermētisks
- Apgaismojuma regulators DALI
- Kāpbūtnes sensors
- El. izvads/savienojums ar iekārtu
- Slēdzis z/a krustslēdzis IP20
- Touch dim tasterpoga divtaustiņu ar DALI z/a IP20

Piezīme:

1. Apgaismojuma komutācija ar slēdžiem un klātbūtnes sensoriem un touch Dim dali rotary dimmeriem.
3. Biroja telpās Gaismekļus paredzēts uzstādīt iebūvējot griestos un pie griestiem, skatīt montāžas veidu apzīmējumos.
4. Telpās, kur nav piekārto griestu Gaismekļus paredzēts uzstādīt uz kabeļrenēm. Apgaismojums paredzēts regulējams un dalāms pa zonām, kā arī atsevišķa līnija ieziuapgaismojumam.
5. Sensoriem paredzēt manuālo neļēmu sadalnēs ar slēdžiem.
6. Aizliegts ierīkot komutācijas ietaises sprādzienbīstamās zonās.
7. Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabeļus ievilkt aizsargcaurulēs.
8. Slēdzus uzstādīt 0,9m augstumā min 0.15m no durvju ailes.
9. Ievērot simetriju slēdžu un kontaktligzdu montāžai pie sienas.
10. Apgaismojuma līmeni skatīt aprēķinos pielikumā.
11. Skat. skaidrojošais apraksts.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		24.04.2018	ADRESE: Ventspils, Garību iela 103
Inženieris	A.Karulis		24.04.2018	OBJEKTS: Ražošanas ēkas būvniecība
				PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde.
				RASĒJUMS: 1.stāva apgaismes elektrotīkli

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2016 - 05	BP
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 19/30	LAPA: EL-4

A0