


Montāžas metode Zemapmetuma
Rindu skaits 3
Moduļu skaits 36
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē
Korpusa materiāls Plastmasa
Augstums 581 mm
Platums 361 mm
Dziļums 99 mm
Iebūvēšanas dziļums 92 mm
DIN-sliede Jā
Krāsa Balts
RAL numurs 9010
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40
Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm.

XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 1	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 2	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH2 3	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 4	Kontaktligzdas
				WC, telpas nr. 204
Rezerve				
XPJ-3x2.5	1.5kW	7A	XS2,XS 6	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	XS2 7	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	RK 8	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	RK 9	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202
XPJ-3x2.5	0.8kW	3.74A	RK 10	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 203
XPJ-3x2.5	1.5kW	7A	XS2 11	Kontaktligzdas
				Birojs, telpas nr. 202

- Piezīmes:
- Sadalne individuāli komplektējama atbilstoši LVS EN 61439-1:2012.
 - Kabeļa ievadi un izvadi no augšas.
 - Noplūdes automātslēdžu paredzēt kombinētus ar 30mA AC klasi.
 - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	24.04.2018	ADRESE:	Ventspils, Ganību iela 103		
Inženieris	A. Karulis	24.04.2018	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas būvniecība		
			PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.		
			RASĒJUMS:	Sadalnes SS-2-1 shēma		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv			FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
				2016 - 05	BP	
			MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
			b/m	16/30	EL-3.1	