



Piezīmes:

- Sadalne individuāli komplektējama atbilstošo LVS EN 61439-1:2012.
- Kabeļa ievadi un izvadi no augšas.
- Noplūdes automātslēdžu paredzēt kombinētus ar 30mA SI klasi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.
- Sadalnes korpusā integrēt kontakligzdas.
- Sadalni aprīkot ar spaiļu bloku DALI vadības montāžai.
- DALI vadības sistēma iekļauta VAS daļā.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		24.04.2018	ADRESE:	Ventspils, Ganību iela 103		
Inženieris	A. Karulis		24.04.2018	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas būvniecība		
				PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.		
				RASĒJUMS:	Sadalnes ASS-1 shēma		
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
					2016 - 05	BP	
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
				b/m	22/30	EL-4.3	



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv