

Būvprojekta ELT1A daļas rasējumu saraksts

| Nr. | Nosaukums | Piezīmes |
|---------|---|----------|
| ELT1A-1 | Vispārīgie rādītāji | |
| ELT1A-2 | Principiālā elektroapgādes shēma | |
| ELT1A-3 | 0,4kV ārējie Lietotāja elektroīklli | |
| ELT1A-4 | Sadalnes ES-K1 shēma | |
| ELT1A-5 | Sadalnes ES-K2 shēma | |
| ELT1A-6 | Sadalnes ES-K3 shēma | |
| ELT1A-7 | Sadalnes ES-K4 shēma | |
| ELT1A-8 | Materiālu specifikācija | |
| | Montāžas darbu apjomi. Būvdarbu 1.kārta | |
| | | |
| | | |

Projektā paredzēti renovējamās brīvostas piestātnes Nr.25b ārējie Lietotāja 0,4kV elektroapgādes un elektroapgaismojuma tīkli.

Elektroapgāde paredzēta no Lietotāja esošā 0,4 kV tīkla Līgumā atļautās jaudas robežās saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes tehniskajiem noteikumiem.

Sprieguma sistēma-0,4/0,23kV, aprēķinātā renovējamās pietātnes Nr.25b jauda-80kW 160A.

Lietotāja esošo sadalni KS nomainīt uz sadalni ES-1 un no viņas noguldīt kabeli NYY-5x50 līdz

sadalnei ES-2. Līdz kuģu sadalnēm ES-K1 - ES-K12 noguldīt kabelus NYK-5x35.Kabeļus guldīt zemē 0,7m dziļumā DVK110 caurulēs.

Elektroenerģijas uzskaiti projektējamās sadalnēs paredzēti kontrolskaitļtāji.

Piestātnes kordona apgaismojumam paredzēti gaismekļi ar 150W Na lampām uz cinkotiem metāla balstiem H=6m, kuri ar kabeli NY-Y-5x6 DVK50 caurulēs pieslēdzami caur krāsas slēdzi sadalnēm ES-1, ES-2.

Sadalīņu zemēšanai paredzēti zemēšanas kontūri no vertikāliem elektrodziem Fe/Zn $d=20$ L=5m un horizontālo vadu Fe/Zn $d=10$, kurš savieno elektrodus ar rievsienu un sadalīņu PE spailēm.


| | | | | | |
|---------|--------|----------|----------------|----------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Izmaiņa | Datums | Apraksts | Izmaiņas veica | Paraksts | |

PROJEKTĒTĀJS:

INŽENIERU BIROJS
SIA "INNA PROJEKTS"

 PROJEKTS
birojs@innaprojekts.lv

Kr.Valdemāra 37, LV-1010, Rīga
Tāl. 7 814272
Fakss 7 814274

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | | SIA " JŪRAS PROJEKTS" GERRĪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA Tālrs +371 67842514 Fakss +371 67842514 E-pasts: juras@projekts.lv | |
| Projekta Nr. | | 07-49-ELT1A | |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | | | |
| Pasūtītājs | | Objekta nosaukums | |
| Būvproj.vad. | | Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātnu renovācija 1.kārta | |
| Būvproj.d.vad. | | Lapas nosaukums | |
| Projekētāja | | Vispārīgie rādītāji | |
| | | Lapa | |
| | | Mērogs | |
| | | Nr.p.k. | |
| Datums | | 25.04.2013. | |
| Lapas arh.Nr. | | Izm. | |
| P – 33360 | | | |

| | |
|---|-------------|
| Būvprojekta dalas vadītāja apliecinājums | |
| Sī būvprojekta "ELT" daļas risingājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām | |
| Būvprojekta dalas vadītājs | |
| GAIINA IGNATOVA | |
| vārds un uzvārds | 72-AM-56/09 |
| sertifikāta Nr. | |
| 25.04.2013. | |
| datums | paraksts |