

ELT Materiālu specifikācija

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli				
1	Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm ²	AXPK 4x35	m	270	
2	Plastmasas aizsargcaurule D110mm		m	28	
3	kabeļu gala apdares	EPKT 0031	gab.	13	
4	cinkots apgaismojuma metāla balsts ar vienu stieni (konsoli)	8 PJ 60 HL 1+P25 60	kompl.	5	
5	cinkots apgaismojuma metāla balsts ar diviem stieniem (konsolēm)	8 PJ 60 HL 1+P25 60	kompl.	2	
6	apgaismojuma balsta pamatne	P-1.3	gab.	7	
7	Apgaismojuma balsta blīve	235/126K	gab.	7	
8	Spaiļu komplekts kabeļu savienošanai balstā	SV 15.11	gab.	7	
9	Automātiskais slēdzis	1P 6A B	gab.	7	
10	LED gaismas ķermenis	SP-1001; 50W	kompl.	9	
11	Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm ²	NYM-J 3x1.5	m	90	balstā
12	Brīdinoša sarkana plastmasas signālenta	MBN	m	238	
13	Aizsardzības automāts	1F 6A	gb	7	balstā
14	Celniecības smilts		m ³	7	
15	Palīgmateriāli		kompl.	1	
	"Sadales tīkls" kabeļu tīkli				
1	Aizsargcaurule plastikāta, 1250N stiprība d=160 mm	EVOCAB HARD	m	28	rezerves
2	Kabeļu aizsargcaurules noslēgvāks		gab.	4	
3	Brīdinoša sarkana plastmasas signālenta	MBN	m	28	
	"Lattelecom" kabeļu tīkli				
1	Aizsargcaurule plastikāta, 1250N stiprība d=110 mm	EVOCAB HARD	m	14	rezerves
2	Kabeļu aizsargcaurules noslēgvāks		gab.	2	
3	Brīdinoša sarkana plastmasas signālenta	MBN	m	14	
	Piezīmes				
1	Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.				
2	Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.				
3	Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.				
4	Veicot būvizmaksu aprēķinus(tāmes sastādīšanu) ņemt vērā galveno darbu apjomus, būvprojekta plānus-rasējumus un tehnisko noteikumu prasības un citas lietas, bez kurām nav iespējams veikt būvdarbus.				
5	Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.				
6	Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.421 "noteikumi par darba veidu aprīkošanu uz ceļiem".				
7	Būvuzņēmējam jānodod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.				

Sastādīja

Kārlis Draviņš