


Irinieks 3					
1	Sadales korpusi GT 120-100-40	gab.	1	GSS-3	
2	Potencialu izlīdzinošā kopne	gab.	1		
3	Strāvmaiņi 400/5A	gab.	3		
4	Elektroniskais skaitļņais 3F 5A	gab.	1		
5	Blokslēdzis EFEN 400A NH-2	gab.	1		
6	Kontaktnāži 400A NH-2	gab.	3		
7	Blokslēdzis EFEN 160A NH-00	gab.	2		
8	Drošinātājs NH-00, 35A	gab.	6		
9	Automātslēdzis 3P 50A C	gab.	4		
10	Automātslēdzis 3P 32A C	gab.	2		
11	Automātslēdzis 3P 25A C	gab.	3		
12	Automātslēdzis 3P 20A C	gab.	4		
13	Automātslēdzis 1P 20A C	gab.	1		
14	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	3		
15	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	1		
16	Sadales korpusi GT 120-100-40	gab.	1	GSS-4	
17	Potencialu izlīdzinošā kopne	gab.	1		
18	Strāvmaiņi 300/5A	gab.	3		
19	Elektroniskais skaitļņais 3F 5A	gab.	1		
20	Blokslēdzis EFEN 400A NH-2	gab.	1		
21	Kontaktnāži 400A NH-2	gab.	3		
22	Sadale ar 48 mod.v. v/a	gab.	1	SAS-4	
23	Slēdzis 3P 40A	gab.	1		
24	Automātslēdzis 3P 16A C	gab.	2		
25	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2		
26	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	26		
27	Magnētiskais palaidēja ar blokkontaktu pāri 3P 16A	gab.	1		
28	Fotorelejs ar devēju	gab.	1		
29	Pārslēdzis fotorelejam	gab.	1		
30	Sadale ar 48 mod.v. v/a	gab.	1	AS-3	
31	Slēdzis 3P 40A	gab.	1		
32	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2		
33	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	18		
34	Slēdzis 1P 16A	gab.	18		
35	Automātu ķemme 3P63A	gab.	13		
36	Kabelis AXP-K-1-4x240mm²	m	106		
37	Kabelis AXP-K-1-4x120mm²	m	212		
38	Kabelis NY-Y-J-5x16mm²	m	96		
39	Kabelis NY-Y-J-5x10mm²	m	355		
40	Kabelis NY-Y-J-5x6mm²	m	507		
41	Kabelis NY-Y-J-4x4mm²	m	455		
42	Kabelis NY-Y-J-5x4mm²	m	294		
43	Kabelis NYM-J-5x2,5mm²	m	401		
44	Kabelis NYM-J-3x4mm²	m	134		
45	Kabelis NY-Y-J-3x2,5mm²	m	77		
46	Kabelis NYM-J-3x2,5mm²	m	724		
47	Kabelis NYM-J-3x1,5mm²	m	2660		
48	Kabeļa galu apdare EPKT-0063	gab.	6		
49	Kabeļa galu apdare EPKT-0015	gab.	38		
50	Kab.kurpes Al-240	gab.	8		
51	Dubultās kabeļu kurpes Al 120mm²	gab.	8		

52	Rozešu bloks 25A+16A 3P +4x1P	gab.	15	RB
53	Slēdzis v/a menpolīgs	gab.	19	
54	Slēdzis v/a divpolīgs	gab.	2	
55	Pārslēdzis v/a	gab.	10	
56	Rozete 230V v/a	gab.	50	
57	Nozatkārba	gab.	136	
58	Datu kabelis 5.kategorija	m	326	
59	Datu rozete v/a	gab.	5	
60	Patch panelis ar 12 portiem	gab.	1	
61	Gaismeklis ar metāla halīda spuldzēm 1x400W	gab.	45	G1
62	Apgaismes stabs Zn H=6m	gab.	5	G2
63	Konsole L veida	gab.	5	G2
64	Gaismeklis SGS	gab.	5	G2
65	Spuldze Mh-150	gab.	5	G2
66	Staba betona pamats	gab.	5	G2
67	Gumijas blīve staba pamatnei	gab.	5	G2
68	Automātslēdzis 1P 6A B	gab.	5	G2
69	Gaismeklis ar dienas gaismes spuldzēm 2x36W IP 65	gab.	1	
70	Prožektors MINI 1x70W ar spuldzi	gab.	6	G4
71	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 2x18W iebūvējams	gab.	36	
72	Plafons ar ekonomisko spuldzi 1x18W	gab.	1	G3
73	Iebūvējams gaismeklis ar ekonomisko spuldzi 1x18W	gab.	20	G5
74	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 4x18W iebūvējams	gab.	34	
75	Gaismeklis Izeja Easy Light 8W/90min IP42, ar spuldzi	gab.	15	
76	Akumulatora baterijas avarijas gaismeklim	gab.	15	
77	Kabeļu trepe KS 20-400	m	548	
78	Kabeļu trepes stiprinājumi	gab.	486	
79	Vītņu stienis GT-10	m	380	
80	Kabeļu penālis 60x110mm	m	146	
81	Caurule PVC-50	m	312	
82	Caurule PVC-32	m	384	
83	Caurule PVC-25	m	396	
84	Caurule gofrēta d-32	m	182	
85	Caurule gofrēta d-20	m	126	
86	Caurule PE 110mm 750N	m	80	
87	Caurumu urbšana sienā	gab.	188	
88	Caurumi pārsedzēs	gab.	32	
89	Ugunsdroša sienas hermetizācija	gab.	16	
90	Ievads ēkā ar hermetizāciju	gab.	15	
91	Signālanta kabeļim	m	371	
92	Palīgmateriāli	kompl.	1	
93	Tranšējas rakšana un aizbēršana 1 līdz 2 kabeļiem	m	371	

Paskaidrojumi:

1. Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā EL-1.

			PASUTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde					
			JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ. NR.90000284085					
SIA " Liepājas Energomontāža "			Objekts: Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Kaiju ielā 9, Ventspilī					
			Projekta datā:			STADIJA	LAPA	LAPAS
			EL		Elektroapgāde	TP	EL-18	
Izstr.	J.Štīvriņš	08.13	Lapa:			REM. Nr.		
					Darbu apjoms			