

**Atklātā konkursa „Ventspils brīvostas
pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātnes rekonstrukcija”
iepirkuma identifikācijas Nr. VBP 2013/230KF,**

Nolikuma skaidrojumi Nr.4

Jautājums

Iepazīstos ar VBOP izsludināto iepirkuma „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātnes renovācija” (ID Nr.2013/230 KF) nolikumu, vēlamies precizēt sekojošu informāciju:

1. Rasējumā HR-1 30474A piezīmēs norādīts:

No virsbūves apakšas (+0.2m) līdz atzīmei -2.0m tērauda caurules un visus tērauda elementus aizsargāt pret koroziju. Enkurstieņi novietotas atzīmē +0.8. Vai ir nepieciešama enkurstieņu antikorozijs apstrāde?

2.Saskaņā ar rievsienu izgatavošanas standartu LVS EN 10248-1, rievsienu tērauda marķējums S355GP, rasējumos norādīts tērauds S355J2GP; Lūdzam precizēt tērauda marķējumu.

3. Lūdzam norādīt minimālo vajadzīgo dabu slodzi (WL) enkurstieņiem.

Atbilde.

1. Enkurstieņu aizsardzība pret koroziju ir nepieciešama.

*2.Tērauda rievpiļu tēraudam jābūt **S355J2GP (J2 – prasība tērauda triecien- stiprībai).***

3. Aprēķina slodze enkurstiepnī -760 kN.