

mezgls b

fasādes apdare - māla dakstiņš KORAMIC ACTUA ROUGE
impregnēts latojums 50X50 mm/ 2X50X50 mm, s.=370 mm
impregnēts vertikāls latojums 20...25X50 mm
izolācija pret vēju , membrāna PROCLIMA SOLITEK WA
siltumizolācija - PAROC Extra 50 mm impregnētā koka karkasā
siltumizolācija - PAROC Extra 100 mm impregnētā koka karkasā
apmetums 15mm
AEROC Classic bloku mūris 250 MM
apmetums 15mm

hidroizolācija zem latojuma

krāsots apmetums uz sieta

cokola siltinājums  
TENAPORS Extra EPS 150, 100 mm

i = 2.5%

maļņiņgs

hidroizolācija

drenāža  
skat. UKT

betona bruģa segums h=6cm
dolomita atsiju izlīdzinošā kārtā 5cm
nesaistītu minerālmateriālu (0/32p)
pamata kārtā 15cm
salizturīga smilšu kārtā 30cm
esošā pamatne / uzbēruma grunts

grūdas segums
betona nesošā grūdas plātne 150mm
hidroizolācija
šķembas (frakcija 0-45) 200mm
siltumizolācija - TENAPORS Extra 150, 200mm
blīvētā smiltis

grūdlīstie

elastīga sarplika

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Membrāna PRO CLIMA SOLITEK WA jālīmē ar 10cm pārklaidumu un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
3. Membrāna PRO CLIMA SOLITEK WA jālīmē pamata virspusē.
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEK WA jālīmē parapteta virspusē.
5. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērsties pie arhitekta, mērīt rasējumu aizliegts.

Atbildīgais projektētājs	ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006	
BPV	RALFS ROZENVALDS	
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA	
Arhitekts	NATALJA KUZNECOVA	
Pasūtītājs	Pasūt. Nr.	
Ventspils Brīvostas pārvalde	VP-EC-12	
Objekts	Stadija	TP
	Lapa	ARD-102
	Merogs	1:10
Faļis	Mezglī_iestrades-2014_01_23.dwg	
Rasējums	Cokols - mūra siena, mezgls b	
		Datums
		27.01.2014.