


PAMATKOMPLEKTA L-12/27 DARBA RASĒJUMU SARAKSTS		
Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-2	0.4kV el. apgādes KL trases plāns	M 1:250
ELT-3	0.4kV el. apgādes aprēķina shēma	
VDS	Vienotais darbu saraksts - piegādātāja daļa	1 lapa



Tehniskie norādījumi:

Projekts izstrādāts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem nr. 111140121, izd. 13.08.2012.

Projekta izbūve veicama pēc tehniskā projekta darba rasējumiem un AS "Sadales tīkls" tehnisko noteikumu dotā darba uzdevuma


Projektā paredzēts:

1. Pieslēguma vieta paredzēta no TP-9164 fīderiem Z-2 un Z-10, uzstādot tajos drošinātājus NH-2 ar nominālu 300A;
2. Plānā norādītajā vietā uzstādīt uzskaites sadalnes SS1, US-24A un SS2, US-24A uz papildrāmja un betona pamatnes;
3. Proj. kabeļus guldīt zemes tranšējā 0,7m dziļumā. 20cm virs kabeļiem uzklāt brīdinājuma lentu;
4. Uzskaites ierīkot atbilstoši LEK 123 prasībām publiski pieejamā vietā.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un citiem pastāvošiem normatīviem.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām		
Būvprojekta vadītājs	Ralfs Rozenvalds	
	(vārds, uzvārds)	
	10-1016	
	(sertifikāta nr.)	
	(datums)	(paraksts)
Šī būvprojekta "EL" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām		
Būvprojekta daļas vadītājs	Valērija Bute	
	(vārds un uzvārds)	
	70-0495	
	(sertifikāta Nr.)	
	(datums)	(paraksts)

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS		
Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	Izmantotie dokumenti	
LEK 049	Zemsprieguma (0,4 kV) un vīdsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.	2006.g.
LVS HD 384.1S2 LVS HD 384.2S2 LVS HD 384.3S2	Izbūves noteikumi Lietotāju el. ietaisēm līdz 1 kV	
LEK 123	Enerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi	2008.g.
LEK 2048	Atkārtotā zemējuma pievienošana N-LU tipa sadalnēm	2001.g.
LBN 202-01 MK Nr. 370	Būvprojekta saturs un noformēšana	2001.g.
	Pievienotie dokumenti	
AS "Sadales tīkls"	Tehniskie noteikumi nr.111140121	Izd. 13.08.2012.g.
	Inženiertopogrāfija M 1:500	Izd. 27.08.2012.g.

Atbildīgais projektētājs	 3	ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006
SIA "LERF", Bērzaunes 6a, Rīga, LV-1039		
BPV	RALFS ROZENVALDS	
EL daļas vadītājs	VALĒRIJA BUTE	
Izstrādāja	AGRIS ŠPONS	
Pasūtītais	Ventspils brīvostas pārvalde	
	Pasūt. Nr.	L/12-27
Objekts	Elektronikas centra ēka	Stadija TP
Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī		Lapa ELT-1
Faīls		Merogs b/m
Rasejums		Arh.reg. Nr.
0.4kV el. apgādes KL trases plāns		Datums
		29.07.2013