

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
-·-·-·-·-·-·-	Alvots vara signal. vads
– – – – – – – – –	Atkailināts vara signal. vads

PIEZĪMES:

1. Shēmā visi izmēri doti metros (ja nav atzīmētas citas mērvienības).
2. Alvotam vadam jābūt cauruļvada labajā pusē, skatoties siltumnesēja kustības virzienā.
3. Signalizācijas sistēmas kārbu izvietot ēkas siltummezgla SM2 telpā.

Revīzija	Izmaiņu detalizācija	Datums	Paraksts

Arhitektu birojs: PROJEKTS - BŪVE LVCT SIA "LVCT"
Reģ. Nr. 42103037762
Būvkom. reģ Nr. 2580-R
Meldru 1, Liepāja, Latvija, LV-3414
tālr.: (+371) 63489551
e-pasts: lvct@lvct.lv

Projektētājs:
Cityworks
CityWorks, SIA
Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336
mob. tālr.: (+371) 29461772
e-pasts: info@cityworks.lv

Pasūtītājs:
Ventspils Brīvostas pārvalde
Jāņa 19, Ventspils, LV-3601
tālr.: (+371) 636 22586
fakss: (+371) 636 21297
e-pasts: info@vbp.lv

Būvobjekts:
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība

Būvobjekta adrese:
Kaiju iela 9, Ventspils

Pasūtījuma Nr.: L-2013-07-01-P/SAT

Būvprojekta sadaļa: Siltumapgāde, ārējie tīkli

Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts

Rasējuma nosaukums: Bezkanāla siltumtrases signalizācijas sistēmas montāžas shēma

SAT sad. vad.	Ludmila Volkova		06.09.2013.
Izstrādāja	Ludmila Volkova		06.09.2013.

Rasējuma Nr.: SAT-05
Mērogs: b/m
Lapas Nr.: 1
Lapu sk.: 1
Revīzija: -

Arhīva Nr.: P-2013-07-01.TP.SAT-05.1.0. 1

Arhīva numura pēdējā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apspriešanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums

Faila nosaukums: sat - pr kaiju 9 - scheme.dwg
Formāts: ISO-A4