NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	Projektējamie turpgaitas cauruļvadi
	Projektējamie atpakaļgaitas cauruļvadi



PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizēt montāžas laikā.
2. Visas betona konstrukcijas sākotnēji jāapstrādā ar bitumena grunti, pēc tam jāpārklāj ar bitumena mastiku.

Nr. p. k.	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums	Ražotājs	Mērv.	Daudzums
2.1.	Rūpnieciski izolēts vertikāls līkums 90° Ø114,3/225mm; L=1,20×1,00m	"Poliurs"	gab.	2
2.2.	Elastīgais ievads Ø225mm (ārējais - Ø255mm)	"Poliurs"	gab.	2
2.3.	Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei Ø114,3/225mm	"Poliurs"	gab.	2
2.4.	Iemetināms lodveida noslēgvārsts Dn100	"Naval"	gab.	2

Revīzija	Izmaiņu detalizācija	Datums	Paraksts

Arhitektu birojs: PROJEKTS - BŪVE LVCT SIA "LVCT"
Reģ. Nr. 42103037762
Būvkom. reģ Nr. 2580-R
Meldru 1, Liepāja, Latvija, LV-3414
tālr.: (+371) 63489551
e-pasts: lvct@lvct.lv

Projektētājs: Cityworks
CityWorks, SIA
Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336
mob. tālr.: (+371) 29461772
e-pasts: info@cityworks.lv

Pasūtītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde
Jāņa 19, Ventspils, LV-3601
tālr.: (+371) 636 22586
fakss: (+371) 636 21297
e-pasts: info@vbp.lv

Būvobjekts: Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība	Pasūtījuma Nr.: L-2013-07-01-P/SAT	Rasējuma nosaukums: Mezgla Nr.2 montāžas rasējums	Rasējuma Nr.: SAT-04 / Mērogs: M1:20
Būvobjekta adrese: Kaiju iela 9, Ventspils	Būvprojekta sadaļa: Siltumapgāde, ārējie tīkli		Lapas Nr.: 2 / Lapu sk.: 2 / Revīzija: -
	Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts	SAT sad. vad. Ludmila Volkova 06.09.2013.	Arhīva Nr.: P-2013-07-01.TP.SAT-04.2.0. 1
		Izstrādāja Ludmila Volkova 06.09.2013.	

Faila nosaukums: sat - pr kaiju 9 - assembly drawings.dwg | Formāts: ISO-A4

Arhīva numura pēdējā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apspriešanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums