


Mhor 1:500
Mvert 1:100



MEZGLA APZĪMĒJUMS/NR.	Ū1-1 PMA-1 Ievads U1		
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	8.03	8.02	8.01
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	7.18	7.30	7.45
CAURULES VIRSAS ATZĪME (m)	5.30	5.50	5.65
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS (c.apakšas atz.)	1.91	1.91	1.91
SLĪPUMS	0.017		
GARUMS (m)	15.1		
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PEHD Ø110 - 15.1m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīlētā smiltis vai esošās grunts pabērums min. 10cm; max frakcija 64mm		
ATTĀLUMS STARP MEZGLIEM (m)	6.00	9.1	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS			

Apzīmējumi Ģeotehniskajai izpētei

UZBĒRUMS: SMILTIS smiltis ar organiku, līdāna, vietām līdāna (patone lauka) plaukums, tumši brūns.	
SMILTIS smiltis - vietām rupja, ar nelielām organiskām pazīmēm, tumši brūns.	
MĀLS pīstoti plastisks ar organiskām plaukumiem, pelēks.	
AUGSNE	
DŪŅAS mālainas, pīstoti plastiskas, pelēkas.	

- Piezīmes:
- Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas augstumu sistēmā, metros;
 - Tranšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
 - Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
 - Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
 - Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
 - Ģeotehnisko izpēti skatīt Vispārīgajā daļā.

PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS · BŪVE LVGT		SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ. Nr. 2630-R Mācīnu iela 1, Līdāne Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr. +371 634 88551		Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085					
				Objekts/Adrese VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, VENTSPILĒ					
				Rasējuma			Stadija	Sadaļa	Lapa
SADAĻAS VADĪTĀJA:	Jeļena Kļimoviča	07.2013		Ū1 garenprofili			TP	ŪKT	ŪKT-3
PĀRBAUDĪJA:	Jeļena Kļimoviča	07.2013							
TEHN.ASIST.	E.Zārānde	07.2013	Mērogs	Mh 1:500 Mv 1:100	Pasūtījuma numurs	20130412	Arhīva numurs	08/2013	