

| Nr. P.k. | Nosaukums; marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
|-------------|--|-------|--------|----------|
| | Darba apjoms | | | |
| | Īrnieks 1 | | | |
| 1 | Sadales korpusi GT 120-100-40 | gab. | 1 | GSS-1 |
| 2 | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gab. | 1 | |
| 3 | Strāvmiņi 400/5A | gab. | 3 | |
| 4 | Elektroniskais skaitītājs 3F 5A | gab. | 1 | |
| 5 | Blokslēdzis EFEN 400A NH-2 | gab. | 1 | |
| 6 | Kontaktraži 400A NH-2 | gab. | 3 | |
| 7 | Blokslēdzis EFEN 250A NH-1 | gab. | 4 | |
| 8 | Blokslēdzis EFEN 160A NH-00 | gab. | 1 | |
| 9 | Drošinātājs NH-1, 250A | gab. | 6 | |
| 10 | Drošinātājs NH-1, 200A | gab. | 6 | |
| 11 | Drošinātājs NH-00, 25A | gab. | 3 | |
| 12 | Automātslēdzis 3P 25A C | gab. | 2 | |
| 13 | Automātslēdzis 3P 20A C | gab. | 4 | |
| 14 | Automātslēdzis 3P 16A C | gab. | 1 | |
| 15 | Automātslēdzis 1P 16A C | gab. | 5 | |
| 16 | Automātslēdzis 1P 16A B | gab. | 2 | |
| 17 | Magnētiskais palaiđēja ar blokkontaktu pāri 3P 16A | gab. | 1 | |
| 18 | Fotorelejs ar devēju | gab. | 1 | |
| 19 | Pārslēdzis fotorelejam | gab. | 1 | |
| | | | | |
| 20 | Sadale ar 24 mod.v. v/a | gab. | 1 | SAS-1 |
| 21 | Slēdzis 3P 40A | gab. | 1 | |
| 22 | Automātslēdzis 1P 16A C | gab. | 3 | |
| 23 | Automātslēdzis 1P 16A B | gab. | 12 | |
| | | | | |
| 24 | Sadale ar 48 mod.v. v/a | gab. | 1 | SAS-2 |
| 25 | Slēdzis 3P 40A | gab. | 1 | |
| 26 | Automātslēdzis 3P 16A C | gab. | 1 | |
| 27 | Automātslēdzis 1P 16A C | gab. | 2 | |
| 28 | Automātslēdzis 1P 16A B | gab. | 32 | |
| | | | | |
| 29 | Sadale ar 36 mod.v. v/a | gab. | 1 | AS-1 |
| 30 | Slēdzis 3P 40A | gab. | 1 | |
| 31 | Automātslēdzis 1P 16A C | gab. | 2 | |
| 32 | Automātslēdzis 1P 16A B | gab. | 9 | |
| 33 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 9 | |
| | | | | |
| 34 | Sadales korpusi GT 120-100-40 | gab. | 1 | SS-1 |
| 35 | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gab. | 1 | |
| 36 | Blokslēdzis EFEN 400A NH-2 | gab. | 1 | |
| 37 | Sadales korpusi GT 120-100-40 | gab. | 1 | SS-2 |
| 38 | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gab. | 1 | |
| 39 | Blokslēdzis EFEN 400A NH-2 | gab. | 1 | |
| | | | | |
| 40 | Automātu ķemme 3P63A | gab. | 12 | |
| 41 | Kabelis AXPk-1-4x150mm² | m | 184 | |
| 42 | Kabelis AXPk-1-4x120mm² | m | 148 | |
| 43 | Kabelis NYŸ-J-5x16mm² | m | 210 | |
| 44 | Kabelis NYŸ-J-5x10mm² | m | 212 | |
| 45 | Kabelis NYŸ-J-5x4mm² | m | 478 | |
| 46 | Kabelis NYŸ-J-4x4mm² | m | 165 | |
| 47 | Kabelis NYM-J-5x2,5mm² | m | 274 | |
| 48 | Kabelis NYŸ-J-3x2,5mm² | m | 253 | |
| 49 | Kabelis NYM-J-3x2,5mm² | m | 478 | |
| 50 | Kabelis NYM-J-3x1,5mm² | m | 4215 | |
| 51 | Kabeļa galu apdare E PK T0047 | gab. | 16 | |

| | | | | |
|----|--|--------|-----|----|
| 52 | Kabeļa galu apdare EPKT-0015 | gab. | 52 | |
| 53 | Dubūtās kabeļu kurpes Al 120mm² | gab. | 8 | |
| 54 | Kab.kurpes Al 150mm² | gab. | 16 | |
| 55 | Rozēšu bloks 25A+16A 3P +4x1P | gab. | 9 | RB |
| 56 | Slēdzis v/a viencilīgs | gab. | 22 | |
| 57 | Slēdzis v/a divpolīgs | gab. | 6 | |
| 58 | Pārslēdzis v/a | gab. | 10 | |
| 59 | Rozete 230V v/a | gab. | 95 | |
| 60 | Nozarkārba | gab. | 123 | |
| 61 | Datu kabelis 5.kategorija | m | 486 | |
| 62 | Datu rozete v/a | gab. | 18 | |
| 63 | Patch panelis ar 24 portiem | gab. | 1 | |
| 64 | Gaismeklis ar metāla halīda spuldzēm 1x400W | gab. | 23 | G1 |
| 65 | Apgaismes stabs Zn H=6m | gab. | 5 | G2 |
| 66 | Konsole L veida | gab. | 1 | G2 |
| 67 | Konsole T veida | gab. | 4 | G2 |
| 68 | Gaismeklis SGS | gab. | 9 | G2 |
| 69 | Spuldze Mh-150 | gab. | 9 | G2 |
| 70 | Staba betona pamats | gab. | 5 | G2 |
| 71 | Gurnijas bīvē staba pamatnei | gab. | 5 | G2 |
| 72 | Automātslēdzis 1P 6A B | gab. | 5 | G2 |
| 73 | Gaismeklis ar dienas gaismes spuldzēm 2x36W IP 65 | gab. | 19 | |
| 74 | Projektorš MINI 1x70W ar spuldzi | gab. | 4 | G4 |
| 75 | Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 2x18W iebūvējams | gab. | 41 | |
| 76 | Plafons ar ekonomisko spuldzi 1x18W | gab. | 2 | G3 |
| 77 | Iebūvējams gaismeklis ar ekonomisko spuldzi 1x18W | gab. | 18 | G5 |
| 78 | Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 4x18W iebūvējams | gab. | 31 | |
| 79 | Gaismeklis izeja Easy Light 8W/90min IP 42, ar spuldzi | gab. | 17 | |
| 80 | Akumulatora baterijas avarijas gaismeklim | gab. | 15 | |
| 81 | Kabeļu trepe KS 20-400 | m | 365 | |
| 82 | Kabeļu trepes stiprinājumi | gab. | 190 | |
| 83 | Gaismekļu piekarkope 70mm | m | 165 | |
| 84 | Vītnu stienis GT-10 | m | 290 | |
| 85 | Kabeļu penālis 60x110mm | m | 168 | |
| 86 | Caurule PVC-50 | m | 286 | |
| 87 | Caurule PVC-32 | m | 374 | |
| 88 | Caurule PVC-25 | m | 488 | |
| 89 | Caurule gofrēta d-32 | m | 166 | |
| 90 | Caurule gofrēta d-20 | m | 134 | |
| 91 | Caurule PE 110mm 750N | m | 85 | |
| 92 | Caurumu urbšana sienā | gab. | 298 | |
| 93 | Caurumi pārsedzēs | gab. | 26 | |
| 94 | Ugunsdroša sienas hermetizācija | gab. | 8 | |
| 95 | Ievads ēkā ar hermetizāciju | gab. | 10 | |
| 96 | Signālanta kabelim | m | 326 | |
| 97 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | |
| 98 | Tranšējas rakšana un aizbēšana 1 līdz 2 kabeļiem | m | 245 | |

Paskaidrojumi:

1. Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā EL-1.

| | | | | | | | |
|---|------------|-------|----------------------|--|----------|-------|-------|
| <div><div>LIEPĀJAS</div><div>LĒM</div><div>energo montāža</div></div> | | | | PASŪTĀJIS: Ventspils Brīvostas pārvalde JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ. NR.90000284085 | | | |
| SIA " Liepājas Energomontāža " | | | | Objekts: Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3.jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Kaiju ielā 9, Ventspilī | | | |
| | | | Projekta daļa: EL | Elektroapgāde | STADIJA | LAPA | LAPAS |
| | | | | | TP | EL-16 | |
| Izstr. | J.Štīvriņš | 08.13 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Lapa: | Darbu apjoms | REM. NR. | | |
| | | | | | | | |