

Atklāta konkursa
„Ventspils brīvostas pārvaldes
kuģu stāvēšanas pietātnes rekonstrukcija”
Id. Nr. VBP 2013/230
Nolikuma skaidrojumi Nr.5

Iepazīstoties ar VBOP izsludināto iepirkuma „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātnes rekonstrukcija”, (ID Nr. 2013/230 KF) nolikumu, un līguma projektu (pielikums Nr.7), projekta dokumentāciju un Pasūtītāja atbildēm Nr. 4, vēlamies precizēt sekojošu informāciju:

1. Vai ir nepieciešama izkliešanas (atzīme +0.8) aizsardzība pret koroziju ?

Atbilde:

Pret koroziju (saskaņā ar norādījumiem projektā) jāaizsargā tikai izkliešana, kas atrodas enkursienā.

2. Vai rievienas pretkorozijas apstrāde jāveic no abām pusēm?

Atbilde:

Jā, rievienas pretkorozijas apstrāde jāizpilda no abām pusēm saskaņā ar norādījumiem projektā.

3. Vai enkuru rievienas pretkorozijas apstrāde jāveic līdz atzīmei -2,0?

Atbilde:

Enkursienas rievāņu pretkorozijas apstrāde nav nepieciešama.

4. Vai kuģu pietātnes netiks ekspluatētas rekonstrukcijas laikā ?

Atbilde:

Nē, netiks.

5. Vai varam izteikt Līguma 4.1. punktu sekojošā redakcijā:

„4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas, **Tehniskā projekta** un būvatļaujas saņemšanas brīža”. – *saskaņā ar Līguma 9.4.punkta nosacījumiem.*

Atbilde:

Punkta redakcija netiks mainīta.

6. Vai varam izteikt Līguma 5.6.4. punktu sekojošā redakcijā:

„5.6.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas **ir 24 (divdesmit četri) mēneši** pēc Būvju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.” - *Materiālu vai konstrukciju piegādātāji nedod 5 gadu garantiju savām precēm.*

Atbilde:

Punkta redakcija netiks mainīta.

7. Vai varam izteikt Līguma 10.3. punktu sekojošā redakcijā:

„10.3. Veiktā Darba garantijas laiks ir **24 (divdesmit četri) mēneši** no visu Darbu nodošanas Pasūtītājam un Objekta pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža.”- *Materiālu vai konstrukciju piegādātāji nedod 5 gadu garantiju savam precēm.*

Atbilde:

Punkta redakcija netiks mainīta.

8. Vai varam izteikt Līguma 13.8.10. punktu sekojošā redakcijā:

Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: „13.8.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu, **ja tās uzrādītas projektā**. Par komunikāciju bojājumiem Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim.....”

Atbilde:

Punkta redakcija netiks mainīta.

9. Vai varam izteikt Līguma 14.5. punktu sekojošā redakcijā:

“14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas **vai pēc Izpildītāja iniciatīvas (saskaņā ar 14.4.punkta nosacījumiem)** pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma pārtraukšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus un Objektā piegādātos **vai iepirktos materiālus**, kuri nepieciešami Darba izpildei.”

Atbilde:

Punkta redakcija netiks mainīta.