



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
RIETUMU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 63410300, www.st.latvenergo.lv

Ventspilī
16.01.2013. Nr. 30R4E0-06.04/65
Uz 11.01.2013. Nr. 1-26/121

Ventspils PPI Komunālā
pārvalde, Užavas ielā 8,
Ventspils, LV-3600, e-pasts
kom.parvalde@ventsipils.gov.lv

Par 03.01.2013 izdoto tehnisko noteikumu
30R4E0-06.04/15 izmaiņām Latgales ielai, Ventspilī

Informējam Jūs par to, ka Latgales ielā, Ventspilī atrodas AS Sadales tīkls īpašumā un pārvaldībā esošas elektroietaisies. Atsevišķos gadījumos, ja būves novietojums skar aizsargjoslu, un to nav iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātajam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.


Izskatot Jūs izteiktās pretenzijas par to, ka prasības ir nepamatotas varam Jums paskaidrot sekojošo:

1. Sadalni KS843 var nemainīt. Sadalne KS840 nav jāpārnes uz citu vietu, bet jāveic tās nomaiņa, jo esošajā sadalnē nav tehniski iespējams pieslēgt visus esošos klientus, pēc gaisvadu līnijas pārbūves par kabeļu līniju.

2. Vārves ielas perspektīvajā krustojumā ir paredzētas rezerves caurules, jo Ventspils pilsēta ir paredzējusi izbūvēt jaunu Vārves ielas posmu, kurā nākotnē būs nepieciešams nodrošināt elektroapgādi. Plānotās rezerves caurules var projektā neparedzēt, ja Jūs pietādāt AS "Sadales tīkls" rakstisku Ventspils pilsētas domes apstiprinājumu par to, ka, ja būs nepieciešamība veidot elektroapgādes pieslēgumus perspektīvajā Vārves ielas posmā, AS "Sadales tīkls" tiks izsniegta atļauja veikt jaunizbūvētās Latgales ielas pārrakšanu.

3. Par izvēlēto kabeļa šķērsgriezumu 4x150mm² varam Jums paskaidrot sekojošo, ka esošā AS "Sadales tīkls" tehniskā politika nepieļauj mazāka šķērsgriezuma maģistrālo 0.4kV kabeļu līniju guldīšanu zemē blīvi apdzīvotās teritorijās. Ar Jūsu piedāvāto šķērsgriezumu 50mm² nav iespējas nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu elektroapgādes kvalitāti un drošumu, jo notiekot bojājumam kabeļu līnijā, ir nepieciešams veikt pārslēgumus un izvest remontā bojāto kabeļa līnijas posmu uz remonta laiku. Esošajā gaisvadu līnijas izpildījumā tas nav nepieciešams, jo gaisvadu līnijas remontu var veikt nekavējoties neizvedot to remontā uz ilgstošu laiku.

4. Pārējie 03.01.2013 izdoto tehnisko noteikumu 30R4E0-06.04/15 nosacījumi paliek nemainīgi.



Šobrīd nav paredzēti rekonstrukcijas darbi Latgales ielā, jo esošās gaisvadu līnijas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un tā pilda savas funkcijas. Līdzfinansējums elektropārvades līnijas pārbūvei būs iespējams tikai pēc tās ekspluatācijai paredzētā laika beigām.

Ekspluatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972