



- ① - Apbetonējums B20
- ② - Skatakas rāmis
- ③ - Vāks
- ④ - Betona bruģis
- ⑤ - Šķembu izsēju izlīdzinošā kārtā
- ⑥ - Šķembas
- ⑦ - Salizturīga (drenējoša) smiltis
- ⑧ - Blietētas šķembu pamatne 15cm biezumā, fr.0-40mm
- ⑨ - Skataka

Piezīmes :

- 1.Sablīvējuma pārbaude ap akām veicama būvuzrauga klātbūtnē.
- 2.Šķembu un salizturīgās virskārtas nestspējas un sablīvējuma deformācijas modelim ap akām jābūt identiskam pārējam ielas segumam un atbilstoši ielas slodzes klasei.

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde					Projekta Nr.11-2013		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Plastmasas skatakas izbūves konstruktīvais griezumam	Stadija	Lapa	Lapas
Projekta ŪKT d.vad.	M. Zavickis		17.12.2013.		TP	ŪKT -15	15
Projektēja	M. Zavickis		17.12.2013.				