



**TEHNISKIE NOTEIKUMI  
PROJEKTĒŠANAI**

2013.gada 9. jūlijs  
05-03/57

**PASŪTĪTĀJS:** Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”

**OBJEKTS:** „Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī”

Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt:

**1. Ūdensvadu**


- 1.1. Projektā paredzēt veikt ūdensvada rekonstrukciju uz nekustamajiem īpašumiem Celtnieku ielā 3 un 5.
- 1.2. Ūdensvada diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinu. Ūdensvadu izbūvēt no PE materiāla caurulēm.
- 1.3. Pieslēgumu veikt pie esošā ūdensvada DN300 ķets Celtnieku ielā. Pieslēguma vietā veikt mezgla rekonstrukciju.

**2. Sadzīves kanalizāciju**

- 2.1. Projektā paredzēt veikt sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju uz nekustamajiem īpašumiem Celtnieku ielā 3 un 5.
- 2.2. Sadzīves kanalizācijas pieslēgumus veikt pie esošā sadzīves kanalizācijas tīkla DN400 betons.
- 2.3. Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvēt no PP materiāla caurulēm. Diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus.

**3. Lietus ūdens kanalizāciju**

- 3.1. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas veikt lietus ūdens kanalizācijas izpēti. Ja lietus ūdens kanalizācijas sistēmā tiek konstatēts pretkritums, izskatīt iespēju pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas posmu, kurā tas ir, konstatēts.
- 3.2. Nepieciešamās vietās izbūvēt jaunas gūlijas un pieslēgumus esošajai sistēmai. Projektējamo lietus ūdens kanalizācijas tīklus izbūvēt no PP materiāla caurulēm. Diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus.
- 3.3. Esošajām akām un gūlijām nomainīt bojātos elementus. Aku vākus un gūlijas regulēt jaunā seguma līmenī.



#### 4. Papildus prasības

- 4.1. Projekta izstrādē ievērot LBN 222-99, LBN 221-98 prasības, LBN 223-99 un Ventspils pilsētas apbūves noteikumus.
- 4.2. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar Pašvaldības SIA "ŪDEKA", iepriekš piesakoties pa tel. 63661495.
- 4.3. Saskaņojot projektu vienu tā eksemplāru, jānodod uzņēmumam.
- 4.4. Pēc tīklu izbūves pasūtītājam jāiesniedz izbūvēto tīklu izpildshēma.
- 4.5. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs

L. Brūkle  
636 07286



V. Otomers

