



Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālā pārvalde”

2013.gada 08.novembris Nr. 2013-04102
Uz 05.11.2013 Nr.1-26/2643

Par tehniskajiem noteikumiem .

SIA “Latvijas propāna gāze” Kurzemes reģionālā pārvalde atbildot uz Jūsu vēstuli par tehnisko noteikumu izsniegšanu projekta izstrādei „**Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī**” paskaidro, ka jāņem vērā SNGāzes pazemes gāzes vadu atrašanās vietas saskaņā ar inženiertopogrāfisko plānu, kā arī jāievēro LR MK noteikumi Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasības.

Zemspiediena gāzes vadi ir ieguldīti zemē 0,90 cm -1,5 m dziļumā. Gāzes vadu izpilddokumentācija nepieciešamības gadījumā pieejama SIA „Latvijas propāna gāze” Kurzemes reģionālajā pārvaldē, Ventspilī, Kustes dambī 33.


Ja būvdarbu veikšanas rezultātā tiks mainīts seguma augstums, nepieciešams iepļānot līdzekļus hidroslēgu un kondensātsavācēju cauruļu saīsināšanai vai pagarināšanai.

Kurzemes reģionālās
tehniskais direktors



Vladimirs Maslobojevs

Tālr.-fakss: 636364143
e-pasts: ventspils@lpg.lv



Energija Jūsu dzīvei.

Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067, Latvija, tālr.: (+371) 67815025, fakss: (+371) 67413712, e-pasts: lpg@lpg.lv, www.lpg.lv