

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

KURZEMES FILHARMONIJA

Vienotais reģistrācijas Nr. 51203035281, Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 636 24271, e-pasts: kf@ventspils.lv

SIA „BM-projekts”
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks*

Nr. 1-10/84
Uz 07.04.2021. vēstuli

**Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta
“Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas
līdz Dārzu ielai Ventspilī” izstrādei**

Esam saņēmuši Jūsu vēstuli ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai Ventspilī” izstrādei.

Atsaucoties uz Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas (turpmāk – APN) izsniegto sākotnējo projektēšanas nosacījumu punktiem Nr. 8., 14. un 29., SIA “Kurzemes filharmonija” un Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Kultūras centrs” lūdz būvprojektā paredzēt:

1. Elektroapgādes pieslēguma punktus tirdzniecības vietu nodrošināšanai ar elektroapgādi pasākumu laikā ar sekojošām prasībām:

1.1. Pieslēguma punktiem jābūt abās Ostas ielas pusēs krustojumos ar Jāņa, Kuģinieku, Ūdens, Lielo, Zvanu, Tirgus un Katrīnas ielām, kā arī abās Ostas ielas pusēs pretī ēkai Ostas ielā 12.

1.2. Pieslēguma punktiem jābūt slēdzamiem ar atslēgu vai ar cita veida fiziskās piekļuves ierobežošanas mehānismu. Pieslēguma punktu automātslēdžu daļai jābūt slēdzamai. Ja tehniskais izpildījums to pieļauj, vēlams risinājums ar iespēju pieslēguma punktu aizslēgt ar tam pievienotiem kabeļiem, vienlaicīgi nepieļaujot nesankcionētu kabeļu pieslēgšanu vai atslēgšanu.

1.3. Pieslēguma punktiem jābūt vienam vai vairākiem centralizētiem atslēgšanas punktiem (centrālajai sadalnei). Centrālajā(s) sadalnē(s) jābūt elektroenerģijas skaitītājiem katram pieslēguma punktam. Elektroenerģijas skaitītāji centrālajā(s) sadalnē(s) var nebūt, ja tiek realizētas šīs vēstules 1.4. punkta prasības.

1.4. Ja pieslēguma punkta tehniskais izpildījums to atļauj, vēlams paredzēt elektroenerģijas skaitītāju katrai tirdzniecības vietas pieslēgvietai (rozetei). Lūgums piedāvāt variantu ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem (bez displeja), kas aizņemtu mazāk vietas. Attālināti nolasāmie skaitītāji var būt tuvas darbības rādiusa, piemēram, ar datora vai telefona palīdzību, atrodoties netālu no pieslēguma punkta.

1.5. Pieslēguma punktā katrai tirdzniecības vietai paredzēt sekojošas pieslēgvietas (rozetes) ar atbilstošas aizsardzības C klases automātslēdzi:

1.5.1. 2 gab. 3 fāžu 32A rozetes;

1.5.2. 6 gab. 1 fāzes 16A rozetes;

1.5.3. 10 gab. 1 fāzes 6A rozetes;

1.6. Katram pieslēguma punktam jāparedz 3 fāžu 80A ievadaizsardzības automātslēdzis un atbilstoša šķērssgriezuma pienākošais kabelis.

1.7. Pieslēguma punktam jābūt ar vismaz IPx5 aizsardzības klasi. Rozetēm jābūt ar vismaz IPx4 aizsardzības klasi.

2. Apgaismojuma ķermeņu prasības:

2.1. Apgaismojuma ķermeņi nedrīkst atrasties tiešajā skatuves novietojuma vietā, kā arī ne tuvāk par 50 metriem skatuves priekšpusei (skatuves un skatītāju zona redzama Pielikumā Nr. 1).

2.2. Apgaismojuma ķermeņiem skatītāju zonā jābūt individuāli izslēdzamiem.

3. Skatuves vietas prasības:

3.1. Skatuves novietojuma varianti un izmēri redzami Pielikumā Nr. 1.

3.2. Skatuves novietojuma vietu vēlams paredzēt pēc iespējas bez mainīga reljefa, ar pēc iespējas mazāku slīpumu.

3.3. Skatuves novietojumu projektēšanas laikā var mainīt, saskaņojot ar SIA “Kurzemes filharmonija” un “Ventpils Kultūras centru”.

4. Citas prasības.

4.1. Paredzēt garantētus (neatkarīgus no tirdzniecības vietām) 3 fāžu 63A elektroapgādes pieslēguma punktus Ostas ielas krustojumos ar Jāņa, Ūdens, Lielo un Tīrgus ielām pasākumu nodrošināšanas vajadzībām. Šie punkti fiziski var tikt realizēti vienā izpildījumā ar tirdzniecības vietu pieslēguma punktiem.

SIA “Kurzemes filharmonija” valdes priekšsēdētāja


Sigita Migoļa

Ventpils Kultūras centra direktors


Māris Valtenbergs

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*


Sagatavoja:
E. Šifers
edgars.sifers@ventspils.lv
26699287




Skatuves vieta. Variants Nr. 1




Skatuves vieta. Variants Nr. 2



Skatuves vieta. Variants Nr. 3



Skatuves vieta. Variants Nr. 4



Skatuves un skatītāju zonas