














SEGUMU ATJAUNOŠANAS EKSPLIKĀCIJA	
APZĪMĒJUMS	SEGUMA APRAKSTS
	Essošais, demontējais betona bruģis, h=6cm; Asiļu-smiltis maisījums att. 1:1, h=3-5cm (EvZ=80MPa); Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm; Salizturīga smiltis, h=30cm
	Brīvāis seguma pamats
	Augu zeme apsejāta ar zālāja sēklām, h=15cm; Objekta iegūta grunts, brīvā (ja nepieciešams); Brīvā esošā zemes klāne, EvZ=45MPa.
	Essošais, demontējais dabīgā akmens bruģis, sitpīnāis betons C30/37; Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm; Salizturīga smiltis, h=30cm Brīvāis seguma pamats

Pieņemtie apzīmējumi	
	Apgaismojuma 0.4kV kabelis
	Elektroapgādes sadalīne 0.4kV
	Kabeļa aizsargcaurule
	Prožektors, zemē iebūvējams vides elementu izgaismošanai
	Prožektorī uz apgaismojuma balsta
	Veloceļina, gājēju lētnes apgaismojuma balsts H-6.2m ar gaismekli Chara 21W, H-5.0m
	Veloceļina, gājēju lētnes apgaismojuma balsts H-6.2m ar 2gb gaismekļiem Chara 21W, H-5.0m/H-4.5m
	Braktuvēs apgaismojuma balsts H-8.2m ar gaismekli Chara 61W, H-7.0m
	Braktuvēs apgaismojuma balsts H-8.2m ar 2gb gaismekļiem Chara 61W/30W, H-7.0m/H-5.8m

Būvniecības ierosinātais:				Objekts:	
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE Reģ. Nr. 90000284085 Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601				Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspils	
Amats		Vārds, uzvārds	Paraksts	Adrese:	
				Ostas iela, Ventspils	
				Lapas nosaukums:	
ELT d. vad.			Māris Vtoliņš	04.10.2022	
Izstrādātais			Māris Vtoliņš	04.10.2022	
				©All rights reserved	
				©Izstrādājums saistībā ar autorizāciju Ilkumu	
				Līguma Nr.: 6.1.1/017/II/001-53	
				Apmēra Nr.: BM-AV-2021/9	
				Mērogs: 1:250	
Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.		
BP		ELT	2-3		