

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2023.gada 3.janvāra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

**“Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu
ielai, Ventspilī”**

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/103 KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Ventspils

2023.gads

1. Jautājums:

Darbu daudzumos sadaļā “Lokālā tāme Nr.1-1” - sarakstā ar numuriem pēc kārtas 42; 51; 58; 81; 81; 89; 98 noteikts izmantot ģeorežģi:

Ģeorežģis (divasu, stiepes stiprība $\geq 45/45$ kN/m)

Tehniskajās specifikācijās ģeorežģis definēts kā:

Divasu ģeorežģis (ekstrudēts, ekspluatācijas īpašību deklarācijā (CE sertifikātā) norādītā funkcija – armēšana, kas atbilst sekojošām prasībām:

- *Stiepes stiprība, $F_{GV}/\bar{S}_{Kv} \geq 45/45$ kN/m (LVS EN ISO 10319);*
- *Pagarinājums pie maksimālās slodzes, $\varepsilon = 9-13\%$ (LVS EN ISO 10319);*
- *Ilgizturība - 100 gadi (LVS EN 13249, B.pielikums).*

Vai dotās ģeorežģa vērtības ir nominālās? Vai ir iespējams izmantot arī alternatīvu trīssasu ģeorežģi, kā ekvivalentu materiālu divasu ģeorežģim? Un, gadījumā, ja trīssasu ģeorežģu izmantošana ir atļauta, lūdzam norādīt parametrus un vērtības, kādām tai ir jābilst.

Atbilde:

Ir pieļaujama arī trīssasu ģeorežģa izmantošana ar šādiem parametriem:

- *Radiālais sekantes stingums pie 0,5% pagarinājuma ≥ 360 kN/m (+-75 kN/m);*
- *Radiālās sekantes stinguma attiecība $\geq 0,80$ (-0,15);*
- *Savienojuma efektivitāte - 100% (-10%);*
- *Segmenta izmērs ≥ 80 mm (+-4 mm);*
- *Izturība - Ģeorežģa minimālais kalpošanas laiks dabīgās augsnēs ar pH vērtību no 4 līdz 9 tiek pieņemts ≥ 100 gadi, ja augsnes temperatūra ir mazāka par 15 °C.*

2. Jautājums:

Darbu daudzumos sadaļā “Lokālā tāme Nr.1-1” - sarakstā ar numuriem pēc kārtas 40; 49; 56; 70; 79; 87; 93 noteikts izmantot austu ģeotekstilu:

Austais ģeotekstils (no Pk 1+30 līdz Pk 3+50)

Tehniskajās specifikācijās ģeotekstils definēts kā:

ģeotekstilam nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem parametriem:

- *Stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) $\geq 15/15$ kN/m;*
- *Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) $< 50\%$. $k-k$.*

Vai dotās ģeorežģa vērtības ir nominālās? Pēc tehniskās specifikācijas parametriem un vērtībām dotais ģeotekstils vairāk atbilst neaustajam ģeotekstilam. Vai dotais ģeotekstils ir austs vai neausta tipa?

Vai parametram - Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) $< 50\%$. $k-k$, vērtība var būt $\leq 50\%$?

Atbilde:

Ģeotekstils paredzēts austs. Parametram - Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) $< 50\%$. $k-k$, vērtība var būt arī vienāda ar 50%.