













SEGUMU ATJAUNOŠANĀS EKSPLIKĀCIJA	
APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	SEGUMA APRAKSTS
	Esosais, demontējais betona bruģis, h=6cm; Asiņš-smiltis maisījums att. 1:1, h=3-5cm(EV=280MPa); Mineralizatorāts maisījums 0/45, h=15cm; Salcizurģa smiltis, h=30cm Bīvētais seguma pamats
	Augu zeme apgāta ar zāliņa sēklām, h=15cm; Obskāta iegāzta grunts, bīvētais (ja nepieciešams); Bīvētais esossā zemes kārtne, EV=245MPa.
	Esosais, demontējais dabīgā akmens bruģis, sīpursnāts betonā C30/37; Mineralizatorāts maisījums 0/45, h=15cm; Salcizurģa smiltis, h=30cm Bīvētais seguma pamats

Pieņemtie apzīmējumi	
	Agaisismojuma 0,4kV kabelis
	Elektroapgādes sadalīne 0,4kV
	Kabeļa aizsargcaulīte
	Prožektors, zemē iebūvējams vides elementu izgaismošanai
	Prožektoru uz apgaismojuma balsta
	Velocellina, gājēju ietves apgaismojuma balsts H+6,2m ar gaismekli Chara 21W, H+5,0m
	Velocellina, gājēju ietves apgaismojuma balsts H+6,2m ar 2gb gaismekliem Chara 21W, H+5,0m/H+4,5m
	Braktuvēns apgaismojuma balsts H+8,2m ar gaismekli Chara 61W, H+7,0m
	Braktuvēns apgaismojuma balsts H+8,2m ar 2gb gaismekliem Chara 61W/30W, H+7,0m/H+5,8m

Būvniecības ierosinājums: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE Reģ. Nr. 90000284065 Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3801			Objekts: Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dabaru ielai, Ventspilī		SIA "BM-projekts" Būvkr. reģ. Nr. 7008-B-FA2 Upesgrāvis iela 16, Rīga, LV-1002 PROJEKTS Tālrunis: +371 29762257		
Amats		Paraksts		Datums		Ostas iela, Ventspils	
						Ostas ielas pārbūve	
						Lapas nosaukums:	
						Ostas ielas apgaismojuma plans	
ELT d. vad.		Māris Vitolīns		04.10.2022		Līguma Nr. 6.1.0/17/001-53	
Izstrādātājs		Māris Vitolīns		04.10.2022		Apmaksa Nr. BM-V-2021/9	
						Mērogs: 1:250	
						©All rights reserved Šī dokumenta izstrādājis ar autoritātiem likumu	
Sudrila		Lapas		Marķa		Ras. Nr.	