


A

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI




TEHNISKIE RĀDĪTĀJI	
Ūdensapgāde (m), PE100-RC	Lietus ūdens kanalizācija (m), PP SN8
Kods pēc klasifikatora	2222 2223
Jaunbūve/Parbūve	63,10 363,60

PIEZĪMES:

- 1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
- 2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas šāņo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumu;
- 3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa skaidrojošam aprakstam un pielikumiem;
- 4) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas;
- 5) Attālumā, pagriezienā līnī noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē;
- 6) Transējās sagatavošanu, cauruļvadu iegutīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
- 7) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
- 8) Ielu segumu un zāliņu atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs;
- 9) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
- 10) Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu;
- 11) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
- 12) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
- 13) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
- 14) Cauruļvadu diametrus un stiprumus skatīt garenprofilos;
- 15) Kanalizācijas aku detaizācijas skatīt standarta pielikumos.

OBJEKTA NOVIETOJUMS KARTĒ



IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS	
1.	Būvniecības likums
2.	LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"
3.	LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
4.	LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
5.	LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
6.	LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
7.	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
8.	LR MK Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
9.	LR MK Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
10.	Projektēšanas uzdevums, Tehniskie noteikumi, Būvatļauja

RASĒJUMU SARAKSTS	
Rasējums	Nosaukums
UKT-1	UKT daļas vispārīgie rādītāji
UKT-2...UKT-4	Ģenerāļplāns ar UKT tīkliem
UKT-5	Ūdensvada Ū1 garenprofili
UKT-6...UKT-7	Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofili

Būvniecības ierosinātājs:  
**VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE**  
Reģ. Nr. 90000284085  
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

Amats

Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Objekts:  
**Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspils**

Adrese:  
Ostas iela, Ventspils

SIA "BM-projekts"  
Būvkr. reģ. Nr. 7008-RA2  
Upesgītnas iela 16,  
Rīga, LV-1002  
Tālrunis: +371 29762257

©All rights reserved  
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 6.1.1.0/17/001-53  
Atļauja Nr.: BM-V-2021/9  
Mērogs: b.m.

Stadija

Lapas

Marka

Ras. Nr.

BP

7

UKT

1