

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2023.gada 6.marta
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**“Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz
Dārzu ielai, Ventspilī”**

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2023/6 KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2

Ventspils 2023.gads

1.jautājums

Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka tirgū ir pieejami dažādi minerālmateriālu maisījumi (ne magmatiskās izcelsmes), kuri atbilst, “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2020” un “CS 2019”izvirzītām prasībām, proti, jābūt $LA \leq 25$ (testējot frakciju 10–14 atbilstoši LVS EN 1097-2 prasībām; testēšanas metode „Losandželosas koeficients”), drupināto vai laužto daļiņu procentuālajam daudzumam jābūt virs 90%, bet pilnīgi noapaļotu daļiņu daudzums nevar būt augstāks par 10%

Vai Pasūtītājs akceptē, ka granīta (magmatiskā ieža) minerālmateriālu maisījumu vietā tiktu izmantots cits (ne magmatiskās izcelsmes) minerālmateriālu maisījums, kurš ir atbilstošs “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2020” un “CS 2019”izvirzītām prasībām?

Atbilde

Atbilstoši būvprojekta tehniskajai specifikācijai un rasējumiem vietās, kur ir noteikts izmantot granīta minerālmateriālu maisījumu, ir jāpielieto granīta minerālmateriālu maisījumu.