

## **ATKLĀTĀ IEPIRKUMA**

**“Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils Loču  
torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5,  
Ventspilī””**

**iepirkuma identifikācijas**

**Nr. VBOP 2023/73**

## **NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1**

**Ventspils 2023.gads**

### **Jautājums:**

Projektēšanas uzdevuma punktā 11.4 ir noteikts "Būvprojekta izstrāde saskaņā ar būvniecību reglamentējošo aktu prasībām...", bet nav noteiktas nekādas konkrētas detalizētas prasības.

Projektēšanas uzdevuma punktā 12.2 ir noteikts, ka viens no izejas datiem projektēšanai ir "2023.gada 30.janvāra būves tehniskās apsekošanas atzinums".

Var pieņemt, ka Būvprojekta risinājumiem pilnībā ir jāatbilst 2023.gada 30.janvāra būves tehniskās apsekošanas atzinumā ietvertajiem ieteikumiem/norādījumiem.

Lūdzu precizēt Projektēšanas uzdevumu, tajā iekļaujot konkrētas detalizētas tehniskās prasības, t.sk. attiecībā uz inženiertīkliem.

### **Atbilde:**

*Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā visi spēkā esošie normatīvie akti, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu.*

*Būves tehniskās apsekošanas atzinums iepirkuma dokumentiem ir pievienots, lai pēc iespējas precīzāk un detalizētāk sniegt informāciju par ēkas šī brīža tehnisko stāvokli. Vienlaicīgi projektēšanas uzdevuma 12.1.punkts nosaka, ka pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāveic objekta apsekošana. Par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un apjomiem atbildi būvprojekta autors.*

*Ēkas atjaunošanas sastāvā jāparedz:*

- Zemes virsmas horizontālā planēšana ap ēku, novēršot mitruma koncentrāciju pie ēkas pamatiem.*
- Jaunas betona apmales izbūve pa ēkas perimetru.*
- Visu bojāto ēkas nesošo konstrukciju atjaunošana.*
- Ēkas iekšējo un ārējo konstrukciju apdares atjaunošana.*
- Ēkas esošo inženiersistēmu atjaunošana darba kārtībā.*

*Atbilstoši skaidrojumam ir precizēts nolikuma 1.pielikums – Projektēšanas uzdevums (skatīt Grozījumus Nr.1).*

*Ir precizēts arī nolikuma 3.pielikums – Būvprojekta izstrādes līgumcenas atšifrējums (skatīt Grozījumus Nr.1).*

*Sastādot būvprojekta izstrādes līgumcenas atšifrējumu (tāmi), izmaksas kas saistītas ar ēkas esošo inženiersistēmu atjaunošanas darba kārtībā risinājumu izstrādi paredzēt nolikuma 3.pielikuma 2.4.punktā – Inženiersistēmu daļa.*