

114820231

Pielikums Nr. 1

Datums: 20.07.2023

T40901 Demontēt KL saiti
un ieslēgt NDV M11-1, F3-1

Proj. VS KL, AI240, ~260m
Proj. VS KL, AI240, ~270m

Proj. VS KL,
AI-240,
~15m

Proj. KP1, CCV(T)F, VSU, DVS
Proj. KP2, CCV(T), VSU, DVS

Jauns pieslēgums
2 x 2000W (10kV),
Plosta iela 20, Ventspils,

KP1 pie F20#A/st.166: dU max = 0.147%; max noslodze 34.1%;
KP2 pie F19#A/st.166: dU max = 0.151%; max noslodze 34.1%;
n-1
Atslēgts F19#A/st.166, ieslēgts dalījums KP1:
dU max = 0.302%; max noslodze 69.4%;
Atslēgts F20#A/st.166, ieslēgts dalījums KP1:
dU max = 0.303%; max noslodze 68.4%.

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tikla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Ieplānota pārcelšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skeici ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.