



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- U1 –proj.aukstā ūdensvada caurvlāds
- S3 –proj.karstā ūdensvada caurvlāds ar
- U2 –proj.ugundzēšanas ūdensvada caurvlāds
- U1 –esošais aukstā ūdensvada caurvlāds
- S3 –esošais karstā ūdensvada caurvlāds
- S4 –esošais cirkulācijas ūdensvada caurvlāds
- U2 –esošais ugunsdzēsības ūdensvada caurvlāds
- OK –projektējamā ugunsdzēsības krānu kaste
- UK – esošā ugunsdzēsības krānu kaste

PIEZĪMES

- Šis būvprojekta lapu skaits kopā ar pārējām "AR" markas lapām, Visiem būvniecības iespaidiem ekvivalenti ar atbilstošiem tehniskām prasībām.
- Ēkas iras grīdas augst. ±0,00 atbilst augsma augst. +7,50.
- Ar šo projektu ir iekļauta būvniecības iekārta šīs ēkas pagā, pārņemot 2. augusta starpslu.
- Telpā Nr. 129 paredzēta pabeidzības gūsta pie durvīm (1,20m augstums), kā arī "E" SIKS tvaikes pūš ar pabeidzības rokturiem, "PUGA-PIEŠĒ" vannas izlene 740 cm, ar šķūti traucējumiem 600x600 mm, "REMER" Clinic line izienes maksimāli ar pagari rokturi un regulējams spoguļs.
- Telpā Nr. 110 un 115 gietvājos skapjiem jānodrošina gaisa apmaiņu.

1	Pēc jaunā plānojuma demontētas ugunsdzēsību krānu kastes un norādītas jaunas
2	130., 138. telpās paredzēts ierīkot izietnes pie tām pieslēgti ŪK tīkl
3	150., 151. telpās pieslēgti ŪK tīkl pie izietnes un klozetpoda
4	Pieslēgta ūdensapgāde AVK sistēmu iekārtām
5	Paredzēt ūdens pieslēguma atzari ražošanas iekārtām

OK valdes vadītājs	U. Ploids	30.08.2021.	ADRESĒ	Ventpils Augsto tehnoloģiju parkā		
Izstrādāja	R. Liberts	30.08.2021.	OBJEKTS	Rāžošanas ēkas nr. 6 būvdarības Ventpils Augsto tehnoloģiju parkā		
			PASŪTĪTĀJS	Ventpils Brīvostas pārvalde		
			PASŪTĪTĀJAM	1. stāva pilsētas arhitektūras sistēmu		
 SIA "BALTEx GROUP", Dzirnavu ielā, nr. 8-134-R			FAKSS:	PASŪTĪTĀJA ARHĪVĀ NR.	STACIJA:	BP
			MĒROGOS:	LAPU SKAITS:	LAPU	